

泰州金泰环保热电有限公司

安全简报



正道·凝聚·创新·卓越

一、本月安全态势概览

1.1 当月安全生产目标完成情况

安全运行：当月未发生不安全事件；

截至 9 月 30 日，累计安全运行 2741 天。

大气、废水 100%达标排放，其中烟气平均排放浓度：氮氧化物 26.62mg/m³，

二氧化硫 12.50 mg/m³，颗粒物 1.99 mg/m³。

1.2 月度两票统计

单位 \ 指标	工作票（份）			操作票（份）		
	总数	不合格票数	合格率	总数	不合格票数	合格率
统计	153	0	100%	34	0	100%

月度特种作业统计

单位 \ 指标	动火工作票（份）			其他特殊作业许可证（份）		
	总数	不合格票数	合格率	总数	不合格作业票数	合格率
统计	38	0	100%	17	0	100%

1.3 主要安全工作开展：

制度、规程修订

9 月份，由安健环部组织各部门讨论、修订，经总经办审核颁布了《常用危险化学品管理制度》、《自行监测管理制度》。

9 月份对《职业健康管理制度》、《相关方安全管理制度》、《环境污染事故应急管理制度》、《安全生产费用提取和使用管理制度》、《安全保卫管理制度》、《环保教育培训管理制度》、《固体废物管理制度》、《环境信息公开管理制度》、完成审核颁布。

安全教育培训

9 月 18 日，人力资源部与安健环部联合举办“筑牢安全防线，实现价值共赢”专题培训。李江通过案例解析兼职安全员职责与实操方法，戴俊宏强调企业文化与安全管理深度融合，完善监督体系。培训务实且启发性强，提升了参训人员的安全意识与责任感，大家承诺践行安全文化，共筑安全防线。公司将持续加强安全培训，推动企业与员工共赢。





隐患排查治理

为保障 2025 年中秋、国庆期间安全生产，公司于 9 月 5 日起开展“双节”安全大检查活动。公司主要负责人带队，组建八个专项小组，聚焦安全保供、检修技改、制度执行、风险管控等重点领域，结合生产特点与季节性风险，提前制定专项检查表，确保检查有据可依、重点突出。各小组通过“查台账、看现场、提问题”方式，对全厂进行“地毯式”排查。检查共排查问题 53 项，立查立改 30 项，其余问题明确整改责任人与期限，实行闭环管理。此次检查通过系统部署、层层压实、整改闭环，有效夯实节日安全生产基础，筑牢安全防线，为年度安健环目标实现奠定坚实基础，充分体现公司攻坚提标成果。





二、安全文化专栏

2.1 政策法规速递

国家能源局发布《关于加强中秋国庆假期和第四季度电力安全生产工作的通知》

9月12日，国家能源局发布《关于加强中秋国庆假期和第四季度电力安全生产工作的通知》。通知要求，为贯彻落实国务院安委会有关部署要求，扎实做好中秋国庆和第四季度电力安全生产工作，保持全国电力安全生产形势稳定。

一、提高政治站位，高度重视中秋国庆和第四季度电力安全生产工作。今年中秋、国庆双节叠加，假期时间长，电力生产作业多，安全风险管控难度大。各单位要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，进一步强化红线意识和底线思维，加强安全风险分析研判，层层压实责任，扎实做好电力安全生产各项工作。

二、落实保供责任，确保电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。四季度雨雪冰冻天气多发，企业生产经营活动旺盛，居民取暖用电负荷快速增长，电力保供压力增大。各单位要提前分析研判电力供应保障形势，合理安排秋季检修计划，科学有序推动设备更新改造，加强一次能源储备，周密做好迎峰度冬各项准备。

三、细化防范措施，坚决遏制电力安全人身伤亡事故。各单位要突出抓好电力建设工程施工安全管理，压实建设单位首要责任，督促其加强对勘察、设计、施工、监理等单位的履约管理，防止“以包代管”“包而不管”。


四、加强应急值守，有效应对各类自然灾害等突发事件。各单位要加强应急值班值守，严格落实带班、值班制度和突发情况报告制度，加大对辖区有关企业和下级单位值班情况的抽查检查，畅通电力安全信息报送渠道。

2.2 安全知识科普

乘坐电梯应该知道的安全知识

在日常生活中，我们几乎每天都会乘坐电梯，如果遇到突发的电梯故障，我们应该如何保护自己呢，以下这些乘坐电梯的安全知识一起来学习。

电梯下坠时 保护自己的最佳动作



- 1.不论有几层楼，迅速把每层楼的按键都按下
当紧急电源启动时，电梯可以马上停止继续下坠
- 2.整个背部和头部紧贴电梯内墙，呈一直线
运用电梯墙壁作为脊椎的防护
- 3.如果电梯内有扶手，最好紧握把手
这是为了固定位置，防止因重心不稳而摔伤

电梯下坠时 保护自己的最佳动作



- 4.如果电梯内没有扶手，用手抱颈
避免脖子受伤
- 5.膝盖呈弯曲姿势
韧带是人体最有弹性的一个组织，所以可以借用膝盖弯曲来承受重击压力。
- 6.脚尖点地、脚跟提起
以减缓冲击力

电梯突然停止运行 你应该怎么办？



1.立即用电梯内的警铃、对讲机或电话与管理人员联系，等待外部救援



2.如果报警无效，可以间歇性地呼救或拍打电梯门，以保持体力



3.最好是靠在墙壁上，并时不时地调整呼吸

切记以下行为



采取过激的行为，如乱蹦乱跳等



强行扒门爬出以防电梯突然开动



仰卧
仰卧易导致呼吸困难

@央视新闻

@法制晚报

乘坐电梯须知



1.电梯门打开后，别着急进入，看看电梯是否有来

2.不乘坐“超龄”和不符合使用标准的电梯

3.不要在电梯内乱蹦乱跳，上下电梯时不要相互推挤

@央视新闻



@法制晚报

乘坐电梯 三点需要注意

提醒① 电梯门打开 谨慎进出

电梯门打开后，一定要确定轿厢到达并准确对位再进出电梯。电梯门正在关闭时，外面的乘客不要用手、脚等阻止关门。电梯内的人也不要伸手伸脚、探头探脑，更不能将携带的物品放在间隙处阻止梯门关闭。



@央视新闻

@法制晚报

乘坐电梯 三点需要注意

提醒② 按钮别多按 别靠电梯门

反复按按钮会造成电梯误停、按钮失灵。倚靠、手推、撞击、撬门会影响层门开启，而层门误开则可能导致不留神坠入井道。



@央视新闻

@法制晚报

乘坐电梯 三点需要注意

这些情况 不宜乘电梯

提醒③ 不要用手扒电梯门

电梯运行过程中，乘客不要用手扒电梯门，一旦扒开门缝，电梯会紧急制动，乘客将被困。在电梯停靠过程中有时会有硬币、果皮等东西落入了电梯门和井道的缝隙中，发现后应立即告知电梯专业人员协助处理。



@央视新闻

@法制晚报

- 1、电梯发生异响；
- 2、电梯轿厢地板与楼层如果不平；
- 3、雷雨天最好别坐电梯。



@央视新闻

@法制晚报

2.3 事故案例警示

节前突发！5 死 1 重伤 2 轻伤！河南一化工企业发生有害气体中毒事故！

事故简介：

9 月 29 日上午，鹤壁市山城区鹤鑫化工有限公司发生有害气体中毒事件，5 人经抢救无效死亡，1 人重伤、生命体征平稳，2 人轻伤。事发后，迅速启动应急响应，组织应急、环保、卫健等方面，开展人员救治、关停生产设备等工作。在专家指导下，现场处理完毕，初步判断为硫酸中转罐硫酸外溢，流入厂区化粪池后产生有毒气体，造成人员中毒。

事故警示：

化学品泄漏事故特点及警示：

一、突发性强，毒物泄漏量大：泄漏事故一般瞬间突然发生，常在意想不到的时间、地点，这种突然性与危化产品及其生产过程的特殊性有关。

二、危害范围广，伤害途径多：事故发生后，毒物会以多种形式向空气、水

源、地表和物体扩散而造成大面积的污染，伤害途径多，有毒物质形成云团向四周尤其是下风方向扩散，造成大范围的污染，伤害效应增强。

三、侦检不易，救援难度大：危险品种类多，要准确侦检是何种物质引发难度较大，同时，泄漏和爆炸可能形成“高温、高压、缺氧、有毒”的小环境给救援带来很大的难度，对个人防护装备和器材的要求较高。

四、污染环境、洗消困难：事故发生后有毒有害的物质可污染空气和物体表面，甚至有毒液体可渗透到地表造成深度污染，一旦形成污染，要想彻底对污染区域进行洗消非常困难。

五、社会涉及面广、政治影响大：为控制和消除重特大危险品事故所造成的严重危害，救援行动势必将围绕切断(控制)事故源、警戒、疏散等环节展开。这些行动势必造成局部地区或居民的生活失衡，甚至社会秩序的混乱，甚至在国际上产生负面影响。

2.4、安全文化小故事

安全保供，责重如山

中秋国庆双节将至，热电事业部的员工们坚守岗位，用忠诚与专业守护着供热“生命线”。8月17日夜间，运行乙值一次看似平常的巡检，却成为了一场与时间赛跑的攻坚战的开始，更成为金泰人践行“忠诚执行”企业精神的生动写照。

当晚 19 时 30 分，锅炉班长薛建春在巡检中发现#5 炉汽包下部有水滴现象。他立即上报值长朱正华，并协同专工进一步排查，初步判断为焊缝泄漏。值长迅速启动应急预案：减负荷、降压运行、检查备用锅炉……一系列操作有条不紊，热电事业部总经理季佩生也第一时间赶到现场指挥协调。

从运行调整到检修平台搭设，从相关方人员调度到堵漏施工，多个部门通宵协作、高效联动，于次日清晨 7 时 30 分成功完成堵漏，保障了供热系统的稳定运行。

这场深夜里的紧急处置，不仅体现了运行人员“细致严谨”的作风，更展现了金泰人“忠诚于企、尽责于岗”的担当精神。正如《金泰忠诚准则》所言：“忠诚执行。忠于企业，忠于客户，忠于职守，忠于目标。言必行，行必果。”

记录人：吉文涛

编者按：这个小故事是展现了运行值际严谨细致的工作作风。巡检发现泄漏后，员工立即上报并启动应急预案，减负荷、降压运行等操作有效控制了风险。多部门通宵协作完成堵漏，避免了系统故障扩大，保障了供热稳定。体现了“细致严谨”的作风和“忠诚执行”的金泰精神。

三、下月工作计划

1、严格落实“中秋、国庆”节假日供热保障各项措施，确保供热稳定和环保达标排放。

2、持续做好“十一”低压管网停汽技改、#4 炉检修、磁电脱盐系统优化、#13 输煤栈桥彩钢瓦更换等项目施工安全环保风险管控。

3、严格执行启/停炉操作票，确保#6 炉启动、#4 炉停炉重大操作安全风险可控。

4、组织开展防寒防冻专项检查。

5、组织讨论审核汽机专业、化水专业、锅炉专业危险源辨识管控清单。

6、按事业部年度工作计划完成#4 炉外检、储气罐定检等工作。

7、根据 9 月 25 日大雨期间厂区内严重积水现象组织排查原因并制定相应措施。